



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-95/2019.

Tárgy: A Kiszombor, Rákóczi u. 8. szám alatti (bölcsődeépület) fogyasztási helyen többlet villamosenergia igénylése

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A bölcsődeépület kialakítási munkálatainak befejezését követően, az épület üzemeltetéshez a jelenleg rendelkezésre álló 1x40 A villamosenergia teljesítmény nem lesz elegendő. A beépített elektromos fogyasztók, berendezések figyelembevételével a rendelkezésre álló teljesítményt 3x63 A-ra (39,123 kW) szükséges növelni. A teljesítményigény növeléssel kapcsolatos kérelmünkre az NKM Áramhálózati Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbi tájékoztatást adta:

Az igény biztosítható, azonban nagyobb mértékű hálózatfejlesztésre lesz szükség a Rákóczi és Deák F. utcákban, valamint a Szegedi utcai transzformátor állomás 160 kVA transzformátorát 250 kVA-es gépre kell cserélni. A megrendelő Önkormányzatnak a csatlakozási alapidő, a csatlakozóvezeték kiépítése és a nagyfogyasztói S300-as mérőhely kialakítás költségével kell számolnia, melynek nagysága 842 400 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 069 848 Ft. A Csatlakozási szerződés aláírását követően a Szolgáltató a fejlesztési munkákat 2020. október 31-ei tervezett határidővel vállalja. Addig az időpontig a hálózatról a jelenleg maximálisan biztosítható 3x50 A-t tud szolgáltatni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését a meghozni szíveskedjen.

Kiszombor, 2019. augusztus 21.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: A Kiszombor, Rákóczi u. 8. szám alatti (bölcsődeépület) fogyasztási helyen többlet villamos energia igénylése

____/2019. ____ KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombor, Rákóczi u. 8. szám alatti (bölcsődeépület) fogyasztási helyen többlet villamos energia igénylése tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület elfogadja és támogatja a villamos energia növelés szükségességét a bölcsőde épületében.

Az NKM Áramhálózati Kft. ajánlata alapján a csatlakozási alapidő, a csatlakozóvezeték kiépítése és a nagyfogyasztói S300-as mérőhely kialakításához szükséges 842 400 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 069 848 Ft összeget az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert az NKM Áramhálózati Kft.-vel kötendő villamosenergia növeléssel kapcsolatos Csatlakozási szerződés aláírására.

A határozatról értesül:

- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár