



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.:22-184/2013.

Tárgy: Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény épületében elektromos
hálózat felújítása
Mell.:2 pld. árajánlat

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (6775 Kiszombor, Óbélai u. 11.) épületében szükségessé vált az elektromos hálózat felújítása, valamint a villamos elosztószekrény átalakítása.

A munkálatok elvégzéséhez a Hálózatok Kft. (6900 Makó, Perczel u. 1. képviseli: Benák Zoltán) és az ERZOL 2000 Kft. (6724 Szeged, Körtöltés u. 38. képviseli: Terhes Zoltán) küldött árajánlatot, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Az árajánlatokat Fohsz János villamos műszaki ellenőr szakmai szempontok alapján véleményezte és álláspontja szerint a Hálózatok Kft. árajánlata megfelel a szükséges feltételeknek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kiszombor, 2013. december 12.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény épületében elektromos hálózat felújítása

_____/2013.(XII. 17.) KNÖT. h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény épületében elektromos hálózat felújítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (6775 Kiszombor, Óbébai u. 11.) épületében az elektromos hálózat felújításával, valamint a villamos elosztószekrény átalakításával egyetért és a munkákat elvégzését megrendeli a

Hálózatok Kft-től (6900 Makó, Perczel u. 1.)

az árajánlat szerinti 222.567,- Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 282.660,- Ft összegben.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az elektromos hálózat felújításával, valamint a villamos elosztószekrény átalakításával kapcsolatos költséget 222.567,- Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 282.660,- Ft összegben az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy Hálózatok Kft-vel a vállalkozási szerződést kösse meg.

A határozatról értesül:

- Hálózatok Kft.
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

C:\terc\tercvip\2009\Nonszta\zomb szoc.sicm

5.2. Tételszám
Tétellírás

- 1 **33-062-1.3.1-2110002 (3)**
 Áttörés vezetékek részére, helyreállítással,
 0,1 m./db méretig,
 38,01-50 cm vastagság között
⁵ db
- 2 **71-001-22-0531001 (44)**
 Mini kábelcsatorna elhelyezése,
 szélesség: 16 mm-ig
 KOPOS LZ 15x12 mm minicsatorna fedéllel, fehér
⁶ m
- 3 **71-001-1.2.1.1 (10)**
 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,
 falon kívül, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai
 igénybevételre,
 Névleges méret: 9-16 mm
¹⁵ m
- 4 **71-002-21.2-0221564 (27)**
 Kábelszerű vezeték elhelyezése
 előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel,
 elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel,
 a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,
 keresztmetszet: 4 mm₂
 NYM 300/500V 5x 4 mm₂, tömör rézvezetővel (MBCu)
³⁰ m
- 5 **71-002-1.1-0213003 (1)**
 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva
 vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó
 kötésekkel,
 szigetelés ellenállás méréssel,
 a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,
 keresztmetszet: 0,5-2,5 mm₂
 H07V-K 450/750V 1x2,5 mm₂, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
³⁰ m
- 6 **71-002-1.3-0213010 (3)**
 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva
 vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó
 kötésekkel,
 szigetelés ellenállás méréssel,
 a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,
 keresztmetszet: 10-16 mm₂
 H07V-K 450/750V 1x 10 mm₂, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
¹⁶ m

Sz. Tételszám
Tételkiírás

- 12 **71-007-1.1.1-0316502 (1)**
Kisfeszültségű, 230-400V,
CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése,
3 pólusú
MENNEKES beépíthető dugaszoló aljzat, 16A, 3P, 230V,
Cikkszám: 1366
.....¹ db
- 13 **71-007-11.2.1.2-0313632 (61)**
Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése,
műanyag tokozással,
63 A-ig,
2 pólusú
GANZ KK KKM0-20-6001 tokozatba szerelt, 2 pólusú, 0-1
állású be-ki kapcsoló
.....² db
- 14 **71-003-2.1.1-0613021 (4)**
Sorkapocs elhelyezése
kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra,
sínre pattintható kivitelben,
csavaros vezetékbecsötéssel,
41 A-ig
LEGRAND VIKING 3 sorkapocs, fázis, 2,5 mm², 24A, R:
039060
.....⁹⁰ db
- 15 **71-003-2.1.1-0613071 (4)**
Sorkapocs elhelyezése
kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra,
sínre pattintható kivitelben,
csavaros vezetékbecsötéssel,
41 A-ig
LEGRAND VIKING 3 sorkapocs védőföldeléshez, fém talppal,
2,5 mm², 24A, R: 039370
.....⁷ db
- 16 **71-003-10.1-0491001 (20)**
Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre,
adagoló sajtoló szerszámmal,
0,5 - 6 mm²
LEGRAND Starfix szigetelt érvéghüvely, 0,5 mm², fehér, R:
037661
.....⁶⁰ db

Sz. Tételszám
Tételkiírás

- 17 **71-003-10.2-0491008 (21)**
Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre,
sajtoló szerszámmal,
10 - 25 mm²
LEGRAND Starfix szigetelt érvéghüvely, 10 mm², barna, R:
037669
.....²² db
- 18 **71-003-13.2-0630017 (26)**
Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra,
14 - 57 modul méret között
LEGRAND LEXIC fogas fésűssín, 3P, 19 készülékhez, R:
004943
.....² db
- 19 **71-008-9.3.1-0623115 (19)**
Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,
"B", "C" és "D" jelleggörbével,
6 kA zárlati szilárdsággal,
1 pólusú
MERLIN GERIN C60N 1P 6A B kismegszakító, R: 24049
.....² db
- 20 **71-008-9.3.1-0623116 (19)**
Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,
"B", "C" és "D" jelleggörbével,
6 kA zárlati szilárdsággal,
1 pólusú
MERLIN GERIN C60N 1P 10A B kismegszakító, R: 24050
.....⁴ db
- 21 **71-008-9.3.1-0623117 (19)**
Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,
"B", "C" és "D" jelleggörbével,
6 kA zárlati szilárdsággal,
1 pólusú
MERLIN GERIN C60N 1P 16A B kismegszakító, R: 24051
.....¹⁵ db
- 22 **71-008-11.1.1.2-0122522 (30)**
Áram-védőkapcsolók elhelyezése,
váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra,
gyorskioldással (6...40 ms),
gyorskioldással (6...40 ms),
6 kA zárlati szilárdsággal,
4 pólusú
MERLIN GERIN ID/FI áram-védőkapcsoló, 4P, 25 A, 500 mA
A, R: 23381
..... db

100. MERLEV / AMAGAR, NEKI SZEREL AZ ARAT-BAN!

Sz. Tételszám
Tételleírás

23 71-013-5.5.1-0523203 (24)

Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése,
földelő rúd vagy cső,
4 m hosszúságig
Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú
.....4..... db

24 71-013-7.3-0310386 (31)

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése,
épületgépészeti csőhálózat földelő kötése
OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható
vezeték keresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057515
.....5..... db

25 71-009-1.1.1-0410031 (1)

(SDRUPOCS DOBOZ KÉNT LEHET FELHASZNÁLVA.)
Áramköri kiselosztók
falra kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal,
N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védelemmel,
(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára)
üresen,
kiselosztók 3 egység-ig
.....1..... db MELLEVE (AMAR, NEW KEREKEZ A ÁRAT-BAN)

26 71-009-1.1.4-0410035 (4)

Áramköri kiselosztó
falra kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal,
N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védelemmel,
(kismegszakítók, védőkapcsolók, számára) üresen,
48 egység
.....1..... db

Adószám: 11597320-2-06
Bankszámlaszám: 57600118-15202435

6724 Szeged, Körtöltés u. 38. Tel./Fax: 62/250-934
Mobil: 30/9383-109



Címzett: Fhosz János

Úr részére

Tel.:

email:

Dátum: 2013.11.27.

Ajánlatsz.: 10/3

Tárgy: Árajánlat

Verzió

Oldal: 1

Ajánlat Kiszombor Idősek othona főelosztó csere villamos munkáira

Elosztó + földelő + kábel anyag

298.760Ft

Munkadíj

123.400Ft


Jegyzőkönyv

38.600Ft

Nettó ár összesen

460.760Ft +áfa

ERZOL 2000 KFT.
Tisztelettel: Terhes Zoltán
Szeged,
Körtöltés u. 38.



Az ERZOL 2000 Kft. szolgáltatásainak állandó minőségét a MOODY INTERNATIONAL által ellenőrzött ISO 9001 minőségirányítási rendszer garantálja